



Общество с ограниченной ответственностью  
**«Экспертное региональное агентство в области  
пожарной безопасности»**

ИНН 5259116900, КПП 525901001, ОГРН 1155259001380  
Юридический адрес: 603047, г. Нижний Новгород, ул. Лубянская, д.2/111  
Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.38, офис 112  
e-mail: [erapb@mail.ru](mailto:erapb@mail.ru), тел. +7(904)783-56-84

«Утверждаю»  
Директор ООО «ЭРА ПБ»

С.Р. Александров

«21» октября 2019 г.



**Заключение № 78/10-ЭПБ-2019**

**о соответствии (несоответствии) объекта защиты  
требованиям пожарной безопасности**

г. Нижний Новгород  
2019 г.

## Общие сведения

Объект экспертизы: Участок лакирования планируется расположить на 4-ом этаже здания корпуса №11 ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова» по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная, д.100.

Расположение Объекта обеспечивает оперативное 10-ти минутное время прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

Здание корпуса №11 II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0. Помещения корпуса №11 оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людьми при пожаре 3-го типа. В помещениях предусмотрен внутренний противопожарный водопровод.

Класс функциональной пожарной опасности помещения участка лакирования – Ф 5.1 (производственные помещения). Общая площадь помещения 82,65 кв.м. Планируемые размеры в плане 14,5м. х 5,7м. высота 4,5м. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности участка лакирования – В3. Класс зоны по ПУЭ - В-Иб, класс зоны по ФЗ №123 - 1.

### Заказчик:

ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова»

Юридический адрес: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д.100.

Обследование объекта защиты на предмет его соответствия требованиям пожарной безопасности проводилось 05.10.2019г.

При размещении участка лакирования необходимо предусмотреть выполнение обязательных требований пожарной безопасности, в том числе:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	Участок лакирования должен отделяться от помещений другой категории и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, ч.1, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2013) п. 6.2.10
2.	Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, ч.13



3.	Предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами противодымной вентиляции из помещения участка лакирования (наличие постоянных рабочих мест).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 85, Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13130.2013) п.7.2
4.	Помещения участка лакирования защитить автоматическими установками пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, 84, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 5.13130.2009) прил. А, (СП 3.13130.2009) табл.1,2
5.	Ширину эвакуационного выхода из помещений предусмотреть не менее 0,8 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) п.4.2.5
6.	Электроустановки помещений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82
7.	Места пересечения кабелями и проводами противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные перегородки и перекрытия) должны быть сертифицированными кабельными проходками типа «Стоп Огонь».	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82, ч.7.
8.	Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 138, Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13130.2013) п. 6.24
9.	Помещения обеспечить первичными средствами пожаротушения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвер-

	ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 70
--	---

**Исполнитель:**

Эксперт ООО «ЭРА ПБ»

(подпись)

О.В. Вахлаков

С заключением ознакомлен, о персональной ответственности за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте экспертизы в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» уведомлен, копию заключения получил:

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Приложения:

1. Свидетельство МЧС России об аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска от 20.09.2017 года № 660/В/0021 – на 1 л.
2. Квалификационное свидетельство Вахлакова О.В. на право проведения независимой оценки пожарного риска от 06.03.2018г. № 0052 – на 1 л.







КОПИЯ  
ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ 660/В/0021

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭКСПЕРТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

(полное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)

ООО «ЭРА ПБ»

(сокращенное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)

603047, г. Нижний Новгород, ул. Лубянская, д. 2, кв. 111

(юридический адрес)

603047, г. Нижний Новгород, ул. Лубянская, д. 2, кв. 111

(фактический адрес)

5259116900/1155259001380

(ИНН/ОГРН)

### АККРЕДИТОВАНА В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Выдано: «20» сентября 2017 г.

Действительно: бессрочно.

Заместитель руководителя органа  
аккредитации



М.П.

М.В. Комаров  
(инициалы и фамилия)

ДИРЕКТОР  
ООО «ЭРА ПБ»  
С.Р. АЛЕКСАНДРОВ



КОПИЯ  
ОРИГОНА



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 0052

Вахлаков Олег Владимирович

Паспорт: серия 22 02 № 520471

ПРОШЕЛ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОЛЖНОСТНОГО  
ЛИЦА, ПРОВОДЯЩЕГО НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ ПОЖАРНОГО РИСКА,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного  
риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий  
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и  
разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект  
защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Выдано: «06» марта 2018 г.

Действительно до: «06» марта 2023 г.

Заместитель руководителя органа  
аккредитации



М.В. Комаров  
(инициалы и фамилия)

ДИРЕКТОР  
ООО «ЭРА ПБ»  
С.Р. АЛЕКСАНДРОВ

